



+24VDC	Versorgung 18-27VDC
0V	0V
Rufleitung	Rufleitung 0,7-2V = Ruhelage 10 V = Ruf-Abstellung größer 18V = WC-Ruf
BL-Anzeige	LED Anzeige am Taster 0V = LED an

Steckbrücken (Jumper)

	gesteckt	nicht gesteckt
24V	WC-Ruf	----
15V	----	----
FL	Findelicht an	Findelicht aus
LW	Leitungsabschlußwiderstand aktiv nicht aktiv	