



# 901142-ZT1 iNet 2-Draht Zugtastermodul mit Zugtaster

Bei der Verwendung von zwei Zugtastern auf der Linie:

Zugtaster 2 mit Modul 901142-ZT2 anschalten!  
Auch hier Linienüberwachung stecken!

## Zur Zimmerelektronik



Zugtaster 900414

Linienüberwachung:  
J1 entfernen und auf J4 a-b aufstecken !